

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 23 » 08 20 12 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11: инженер Некряч П.Е.
(Должность .Фамилия И.О.)

и представитель организации: председатель ТСЖ «Вершинина, 24в» Павлюк А. М.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____ 1 _____, теплового пункта _____ 1 _____, системы отопления _____ 1 _____, водоподогревателя _____ 2 _____, гвс _____ 1 _____ по адресу: ул. Вершинина, 24в

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса: _____ -вводная подземная _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от (ТК-116) гр. раздела до у/у _____ - _____

Тепловой пункт: ул. Вершинина, 24в; один
(адрес, количество узлов)

Эlevator: авт. Пломбиратор: № 71
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления : смешанная, независимая

Водоподогреватель : пластинчатые
(количество ступеней, секций)

Калориферы _____ - _____
(тип)

Схема подключения ГВС: договор: закр. _____, факт: закр

Результаты испытаний

Теплотрасса	<u>16кгс\см2</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0</u>	падение давления(кгс\см2)
Тепловой пункт	<u>10кгс\см2</u>	в течение	<u>15</u>	мин.	<u>0</u>	падение давления (кгс\см ²)
Система отопления	<u>6кгс\см2</u>	в течение	<u>5</u>	мин.	<u>0</u>	падение давления (кгс\см ²)
Водоподогреватель	<u>10кгс\см2</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0</u>	падение давления (кгс\см ²)
ГВС	<u>10кгс\см2</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0</u>	падение давления (кгс\см ²)

Заключение: вводная т/трасса, ИТП, СО, 2ввп и система ГВС гидравлические испытания выдержали.

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11




 (подпись)

ОТДЕЛ ГРУППЫ
 ЖЕЗЕРОВ КИРОВСКОГО
 РАЙОНА
 С. С. СОКОВ Т. А

инженер Некряч П.Е.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации



 (подпись)



 (должность, Фамилия И.О.)