



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»  
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44  
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47

Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14  
Ленинский р-н: 28-20-42, 28-20-54

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«24» 07 2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 \_\_\_\_\_  
Имтехер Мухомов И.О.  
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ИЭСМ „Лебедева 40“  
Председатель Орлов А.Н.  
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы \_\_\_\_\_, теплового пункта 3, системы отопления 3, системы ГВС 3, калориферов \_\_\_\_\_ по адресу ул. Лебедева 40

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса \_\_\_\_\_ (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Тепловой пункт ул. Лебедева 40 3 У/У (адрес, количество узлов)

Эlevator автом Пломбиратор № \_\_\_\_\_ (№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления смешанная

Водоподогреватель плоский (количество ступеней, секций)

Калориферы нет (тип)

Схема подключения ГВС: договор закрыт, факт закрыт

**Результаты испытаний**

Теплотрасса \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Тепловой пункт 10 кгс/см<sup>2</sup> в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Система отопления 6 кгс/см<sup>2</sup> в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Система ГВС 10 кгс/см<sup>2</sup> в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Калориферы \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Заключение: Тепловой пункт, с 10, система ГВС гидравлические испытания выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель СТИ  
ТФ ОАО ТГК-11 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мухомов И.О.  
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации \_\_\_\_\_  
(подпись)

Орлов А.Н.  
(должность, Фамилия И.О.)