



ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции

Шевченко ул., 44
Кировский р-н:
Советский р-н:

28-20-38, факс: 28-21-42
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:
Октябрьский р-н:
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
28-21-29

АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 11 » 06 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции _____

Инженер 1 категории Мосунов А.Я.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ТСЖ «Совхозная 2/а» _____

председатель Зубрин А.Ю.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы нет, теплового пункта 10 кгс/см², системы отопления 6 кгс/см², водоподогревателя 10 кгс/см², калориферов нет по адресу ул.Совхозная 2/а

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК _____ до _____

Тепловой пункт ул.Совхозная 2/а (1у/у)
(адрес, количество узлов)

Эlevator Автомат. Пломбирован № _____
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления зависимая

Водоподогреватель пластинчатый, 1 ступенчатый
(количество ступеней, секций)

Калориферы нет
(тип)

Схема подключения ГВС: договор закрывага, факт закрывага

Результаты испытаний

Теплотрасса нет в течение _____ мин. падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 кгс/см² в течение 10 мин. нет падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 кгс/см² в течение 10 мин. нет падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 кгс/см² в течение 10 мин. нет падение давления (кгс/см²)

Калориферы нет в течение _____ мин. падение давления (кгс/см²)

Закключение: Тепловой пункт, система отопления, Водоподогреватель гидравлические испытания выдержали.

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ _____
(подпись)

инженер 1 категории Мосунов А.Я.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации _____
(подпись)

Зубрин А.Ю.
(должность, Фамилия И.О.)