Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоадит»
Служба тепловой инспекции

г. Томск
Шевченко, 44
28-20-36, факс: 28-21-42

Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69
Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-
Район котельных 28-21-29

АКТ НА СБРОС
теплофикационной воды

Мы, нижеподписавшиеся: "24" 07 2013г.
дата

представитель службы тепловой инспекци *Инженер Кулешов К. О.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель абонента *ТСЖ "Лебедева-40"*
Председатель Фролов А. Н.

(наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что произведён сброс теплофикационной воды из системы отопления рассчитанный по формуле: V сброса=Q*V уд со*2,5.

№ дог.	Наименование объекта	Адрес объекта		Q, Гкал\час	V уд со	V сброса
1001272	ж/д	ул. Лебедева	40	0,4816	19,5	23,48

В количестве: 23,48 $м^3$

Представитель СТИ _____ (подпись) *Кулешов К. О.* (Ф.И.О.)

Представитель абонента _____ (подпись) *Фролов А. Н.* (Ф.И.О.)

Руководитель группы инженеров Советского района Кулешов Д. С. подпись