

**Акт**  
**проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей**  
**тепловой энергии в 2015 году.**  
**№ 1/2015-3426**



Адрес объекта: Бердская ул. 2 ж/д

(адрес объекта и название объекта)



Договор № 4741 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мой Дом"

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения Заявка от 04.03.15

\_\_\_\_\_  
 (должность)   **Захарова Е. Е.**  
 (подпись) (расшифровка)








Отсутствие задолженности

\_\_\_\_\_  
 (должность)   **Задерей И. Ф.**  
 (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

\_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - \_\_\_\_\_

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Промывка систем ГВС	 (подпись)	 (подпись)
Установка и опломбирование ограничительных устройств	 (подпись)	 (подпись)
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Опрессовка внутренних систем ГВС	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	 (подпись)	 (подпись)
Абонент <u>инженер</u> м. инженер <u>Дмурабаев Р.Б.</u> (должность, ФИО)	 (подпись)	<u>Цокин К.С.</u> (расшифровка) <u>621818</u> (телефон)

Представитель Управления  
 ТИ СП "ТИиЭ"  
 ОАО «ТомскРТС»

\_\_\_\_\_  
 (должность, ФИО, подпись, дата)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО  
 ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ  
 ЗАХАРОВ Е.В.  
 18.03.2015

**Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.**

**Акт**  
**проверки систем теплоснабжения и тепловых сетей потребителей тепловой энергии к**  
**отопительному сезону в 2015 году.**

№ 2/2015-5559

Адрес объекта: Бердская ул. 2 ж/д

(адрес объекта и название объекта)


Договор № 4741 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мой Дом"

(номер договора, наименование организации)

**Акт разграничения выносной узел**

\_\_\_\_\_ *Захарова* **Захарова Е. Е.**  
(должность) (подпись) (расшифровка)

**Отсутствие задолженности**

\_\_\_\_\_  *И.Ф.* **Задерей И. Ф.**  
(должность) (подпись) (расшифровка)

**Предоплата (по условиям договора) Нет**

\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка)

**Объекты, подключенные к ответвлению от ТК -** \_\_\_\_\_

**Ревизия арматуры системы отопления**

**Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления, вентиляции**

**Выполнение предписаний ОАО «ТомскРТС»**

**Опрессовка систем отопления**

**Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы отопления в подвале**

**Состояние теплового контура зданий**

**Наличие аттестованного в «Ростехнадзоре» персонала, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию**

**Наличие акта проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей тепловой энергии к включению ГВС в 2015 году**

\_\_\_\_\_ *инженер*  
(должность сотрудника Управления ТИ)  
**Абонент** \_\_\_\_\_ *Дмурабаев Р.Б.*  
(должность, ФИО)

**Представитель Управления**  
**ТИ СП "ТИиЭ"**  
**ОАО «ТомскРТС»**

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ВЕНЧИНСКОМУ РАЙОНУ  
**ЗАХАРОВ Е.В.**  
14.09.2015

(должность, ФИО, подпись, дата)

**Управление**  
**ТИ**

**Абонент**

\_\_\_\_\_ *Р*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *В*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *-*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *-*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *Р*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *В*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *Р*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *В*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *Р*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *В*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *Р*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *В*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *Р*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *В*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *Р*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *В*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *Р*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *В*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *Р*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *В*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *Р*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *Чоминов К.С.*  
(расшифровка)

\_\_\_\_\_ *В*  
(подпись)

\_\_\_\_\_ *6021813*  
(телефон)



г. Томск  
ул. Шевченко, 44

Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69  
Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 28-21-247, 28-21-55  
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-21-19  
Район котельных 28-21-29

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

18.08.2015г.

Представитель Управления тепловой инспекции

инженер Цыкин К.С.

и представитель организации

Джурабаев Р.Б.

главный инженер ООО "УК "Мой Дом"

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя Управления тепловой инспекции представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические

испытания:	теплотрассы	-	теплового пункта	-	ГВС	-
калориферов	-		системы отопления	1	водоподогревателя	-
по адресу:	ул.Бердская 2					

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса	-					
от ТК	-	до	-			
Тепловой пункт	ул.Бердская 2					
Элеватор №	-	dc=	-	Пломбиратор	-	Кол-во узлов
Элеватор №	-	dc=	-	Пломбиратор	-	Кол-во узлов
Элеватор №	-	dc=	-	Пломбиратор	-	Кол-во узлов
Элеватор №	-	dc=	-	Пломбиратор	-	Кол-во узлов
Элеватор №	-	dc=	-	Пломбиратор	-	Кол-во узлов
Система отопления	нижний розлив					
Водоподогреватель	-					
Калориферы	-					

**Результаты испытаний**

Теплотрасса	-	в течении	-	мин.	-	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Тепловой пункт	-	в течении	-	мин.	-	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система отопления	6 кгс/см <sup>2</sup>	в течении	10	мин.	0,0	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
ГВС	-	в течении	-	мин.	-	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Калориферы	-	в течении	-	мин.	-	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )

**Заключение:** узел управления, система отопления, гидравлические испытания выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ОАО "ТомскРТС"

Представитель  
управления ТИ

Цыкин К.С.

Представитель  
организации

Джурабаев Р.Б.