

**ООО «ТОМСКВОДОКАНАЛ»**

634021, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 79/2,  
тел. (382-2)90-50-09, факс (382-2)90-50-10









**АКТ**

**проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов, систем ГВС и систем  
телопотребления потребителей тепловой энергии в 2015г.**

Адрес объекта ж/дома по ул. Н. Луговая, 87 а, 87 б, 87 в, 87 г.  
(адрес объекта и название объекта)

Договор ООО «УК Мой Дом»»  
(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения в надичии

	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
		<b>Томскводоканал</b>	<b>Абонент</b>
Ревизия арматуры системы отопления, теплового пункта и системы ГВС		 (подпись)	 (подпись)
Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления, тепловых сетей и сетей ГВС		 (подпись)	 (подпись)
Выполнение предписаний ООО «Томскводоканал»		 (подпись)	 (подпись)
Опрессовка систем отопления		 (подпись)	 (подпись)
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей		— (подпись)	— (подпись)
Опрессовка внутренних сетей ГВС		— (подпись)	— (подпись)
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей		 (подпись)	 (подпись)
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе		— (подпись)	— (подпись)
Установка регуляторов температуры в системах ГВС		— (подпись)	— (подпись)
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы отопления в подвале		— (подпись)	 (подпись)
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале		— (подпись)	— (подпись)
Состояние теплового контура зданий		— (подпись)	 (подпись)
Наличие аттестованного в «Ростехнадзоре» персонала, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию		 (подпись)	 (подпись)
Ведущий инженер-теплотехник	 (должность)	 (подпись)	<b>Р.Н. Моляфов</b> (расшифровка)
Абонент	<b>Главный инженер ООО«УК Мой Дом»</b> (должность)	 (подпись)	<b>Р.Б. Джурабаев</b> (расшифровка)

**Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.**

ООО «ТОМСКВОДОКАНАЛ»

634021, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 79/2,  
тел. (382-2)90-50-09, факс (382-2)90-50-10  
Тел. (3822) 90-50-09

АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

«17» сентября 2015 г.

Представитель ООО «Томскводоканал» \_\_\_\_\_

ведущий инженер-теплотехник УТиВ Энергослужбы Р.Н. Моляфов  
(должность, И.О.Фамилия)

и представитель организации ООО «УК Мой Дом»

Главный инженер Р.Б. Джурабаев

(Наименование организации, адрес, должность, И.О.Фамилия)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы от ТК-7 до ж/дома по ул. Н. Луговая, 87а 2d<sub>н</sub> 114 мм L= 55 м и от ТК-3 до ж/домов по ул. Н. Луговая, 87б, 87в, 87г 2d<sub>н</sub> 57 мм L= 52 м, теплового пункта --, системы отопления +, водоподогревателя ---, калориферов --.

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса от ТК-7 2d<sub>н</sub> 114 мм L=55 м и от ТК-3 2d<sub>н</sub> 57 мм L= 52 м (подземная прокладка)

(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

Тепловой пункт \_\_\_\_\_

(адрес, количество узлов)

Эlevator \_\_\_\_\_

(№ элеватора, диаметр сопла)

Пломбиратор \_\_\_\_\_

Система отопления ж/домов по ул. Н. Луговая, 87а, 87б, 87в, 87г

Водоподогреватель \_\_\_\_\_

(количество ступеней, секций)

Калориферы \_\_\_\_\_

(тип)

Система подключения ГВС: договор открытая факт открытая

**Результаты испытаний**

Теплотрасса 10 в течении 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Тепловой пункт \_\_\_\_\_ в течении \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Система отопления 6 в течении 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Водоподогреватель \_\_\_\_\_ в течении \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Калориферы \_\_\_\_\_ в течении \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Заключение: Системы отопления жилых домов гидравлическое испытание выдержали и готовы к отопительному сезону 2015-2016 г.г.

**1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.**

Представитель ООО «Томскводоканал» \_\_\_\_\_ Р.Н. Моляфов  
(подпись) (должность, И.О.Фамилия)

Представитель организации \_\_\_\_\_ Р.Б. Джурабаев  
(подпись) (должность, И.О.Фамилия)