

эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

пп. б) п. 36. Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390, при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

В соответствии со ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей.

Самовольная установка перегородок, решеток и дверей в общих коридорах на путях эвакуации из квартир может быть расценена как самоуправство, что влечет за собой административную ответственность по ст. 19.1 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного, Вам необходимо:
привести сушильные камеры данного жилого дома в пожаробезопасное состояние - очистить от хранящихся предметов, материалов и изделий, мусора;
сообщить в наш адрес сведения о должностных лицах, допустивших данные нарушения требований пожарной безопасности;
сведения о жильцах дома (собственниках жилых помещений), препятствующих приведению жилого дома в пожаробезопасное состояние для привлечения к административной ответственности и проведения профилактических (разъяснительных) мероприятий.

ВрИО начальник отделения



Е.В. Яковенко