

10/5/2017

Акты проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей тепловой энергии в 2022 году.
№ 1/2022-4565

Адрес объекта: Советская ул. 69 Многоквартирный дом

Договор № 4040 Товарищество собственников жилья "Советская, 69"

Акт разграничения 2Г-21/8.1-5087 от 23.10.2012

Отсутствие задолженности Нет

Предоплата (по условиям договора) Нет

Абонент Духов А.В. (должность, ФИО) Духов (подпись) 3082020 (идентификация)

Проверка требований согласно раздела IV Правил оценки готовности к отопительному периоду и раздела II Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в части подготовки систем ГВС проведена.

Представитель Управления ТИ СП "ТИЭ" АО «ТомскГТС» Ильинский Александр Евгеньевич (должность, ФИО, подпись, дата)

[Handwritten signature]

5 окт 17

Акты проверки систем теплоснабжения и тепловых сетей потребителей тепловой энергии к отопительному сезону в 2022 году.
№ 2/2022-3674

Адрес объекта: Советская ул. 69 Многоквартирный дом

Договор № 4040 Товарищество собственников жилья "Советская, 69"

Акт разграничения 2Г-21/8.1-5087 от 23.10.2012

Отсутствие задолженности Нет

Предоплата (по условиям договора) Нет

Абонент Духов К.В. (должность, ФИО) Духов (подпись) 3082020 (идентификация)

Проверка требований согласно раздела IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, раздела II Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок проведена.

Представитель Управления ТИ СП "ТИЭ" АО «ТомскГТС» Ильинский Александр Евгеньевич (должность, ФИО, подпись, дата)

[Handwritten signature]

05.10.17



Нахановича пер., 4а 46-95-00, внутр. 4230, факс: 46-97-22
Южный район: 46-95-00, внутр. 4227
46-95-00, внутр. 4226

Северный район: 46-95-00, внутр. 4228
46-95-00, внутр. 4224
46-95-00, внутр. 4229

**АКТ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ**

«25» июля 2022 г.

Представитель Управления тепловой инспекции

Инженер Никоненко Е.О.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации Товарищество собственников жилья "Советская, 69"

Инженер Михеев Андрей Александрович

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что произведена проверка:

1. Технического состояния оборудования и наличие аттестованного персонала:

- Ревизия арматуры систем теплоснабжения;
- Гидропневматическая промывка тепловых сетей и систем теплоснабжения;
- Замечания к тепловой изоляции;
- Наличие аттестованного в «Ростехнадзоре» персонала, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию;
- Наличие регуляторов температуры в системах ГВС.

2. Произведены гидравлические испытания:

по адресу : Ул. Советская, 69

Результаты испытаний

| | | | | | | |
|-------------------|----|-----------|----|------|---|---|
| Теплотрасса | 16 | в течение | 10 | мин. | 0 | падение давления (кгс/см ²) |
| Тепловой пункт | 10 | в течение | 10 | мин. | 0 | падение давления (кгс/см ²) |
| Система отопления | 6 | в течение | 10 | мин. | 0 | падение давления (кгс/см ²) |
| Водоподогреватель | 10 | в течение | | мин. | | падение давления (кгс/см ²) |
| Система ГВС | 10 | в течение | | мин. | | падение давления (кгс/см ²) |
| Калориферы | - | в течение | | мин. | | падение давления (кгс/см ²) |

3. Характеристика испытываемого объекта

| | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------------|
| Теплотрасса | 2 Ду 125 мм, L-42,4 м подвальная ; | | |
| | (диаметр, тип прокладки, тип изоляции) | | |
| от Т. А | до ИТП 2Г-21/8.1 8 | | |
| Тепловой пункт | (адрес) ул. Советская, 69 ИТП 2Г-21/8.1 6 | | |
| Система отопления | Независимая, нижний розлив | | |
| | (зависимая/независимая, тип розлива) | | |
| Водоподогреватель | Пластинчатый, двухступенчатый | | |
| | (количество ступеней, секций) | | |
| Калориферы | Нет (опломбировано) | | |
| Схема подключения ГВС: | договор | Закрытая | (тип) факт Закрытая |

4. Опломбировка ограничительных устройств и запорной арматуры

| | | | |
|------------------------------|------------|----------|-----------------------|
| Элеватор/шайба | Автоматика | № пломбы | |
| Шайба ГВС | d= мм | № пломбы | |
| Запорная арматура | | № пломбы | № пломбы : СО 3022083 |
| Врезки до узла учета № пломб | | | |

Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ

(подпись)

Представит
организации

(подпись)

Инженер Никоненко Е.О.

(должность, Фамилия И.О.)

Инженер Михеев А.А.

(должность, Фамилия И.О.)



ИНТЕР PAO
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции**

| | | | |
|---|---|-----------------|---|
| Нахановича пер., 4а Южный район: | 46-95-00, внутр. 4230, факс: 46-97-22 46-95-00, внутр. 4227 46-95-00, внутр. 4226 | Северный район: | 46-95-00, внутр. 4228 46-95-00, внутр. 4224 46-95-00, внутр. 4229 |
| АКТ НА СБРОС теплофикационной воды | | | |

" 25 " Июля 2022г.

мы, нижеподписавшиеся:

представитель Управления тепловой инспекции _____

Инженер Никоненко Е.О.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель абонента _____

Товарищество собственников жилья "Советская, 69"

Инженер Михеев Андрей Александрович


(наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что произведён сброс теплофикационной воды из системы отопления рассчитанный по формуле: $V \text{ сброса} = Q * V \text{ уд со} * 2,5$.

| № дог. | Наименование объекта | Адрес объекта | | Q, Гкал/час | V уд со | V сброса |
|---------|--|---------------|----|-------------|---------|----------|
| 4040 | Многоквартирный дом | ул Советская | 69 | 0,7102 | 19,5 | 34,62 |
| 1001165 | Автостоянка | ул Советская | 69 | 0,0082 | 19,5 | 0,40 |
| 124040 | Нежилое помещение (пом. 12-14, 17) | ул Советская | 69 | 0,0015 | 19,5 | 0,07 |
| 104040 | Нежилое помещение (пом. 17-19) | ул Советская | 69 | 0,0010 | 19,5 | 0,05 |
| 104040 | Нежилое помещение | ул Советская | 69 | 0,0013 | 19,5 | 0,06 |
| 114040 | Нежилое помещение (пом. 40-41, 71-79) | ул Советская | 69 | 0,0018 | 19,5 | 0,09 |
| 134040 | Нежилое помещение (пом. 1, 2, 7-10) | ул Советская | 69 | 0,0015 | 19,5 | 0,07 |
| 144040 | Нежилое помещение (пом. 54-57) | ул Советская | 69 | 0,0014 | 19,5 | 0,07 |
| 154040 | Нежилое помещение (пом. 26-28, 30, 31) | ул Советская | 69 | 0,0019 | 19,5 | 0,09 |
| 164040 | Нежилое помещение (пом. 1195) | ул Советская | 69 | 0,0038 | 19,5 | 0,19 |
| 164040 | Нежилое помещение (пом. 1194) | ул Советская | 69 | 0,0037 | 19,5 | 0,18 |
| 4040 | Квартиры юр. лиц | ул Советская | 69 | 0,0001 | 19,5 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

В количестве: 35,90 м³

Представитель ТИ



 (подпись)

Никоненко Е.О.

(Ф.И.О.)

Представитель абонента

Михеев А.А.

(Ф.И.О.)



ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции

Нахановича пер., 4а
Южный район:

46-95-00, внутр. 4230, факс: 46-97-22
46-95-00, внутр. 4227
46-95-00, внутр. 4226

Северный район:

46-95-00, внутр. 4228
46-95-00, внутр. 4224
46-95-00, внутр. 4229

АКТ НА СБРОС
теплофикационной воды

25 Июля 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель Управления тепловой инспекции

Инженер Никоненко Е.О.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель абонента

Товарищество собственников жилья "Советская, 69"

Инженер Михеев Андрей Александрович

(наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что произведён сброс теплофикационной воды из тепловой сети рассчитанный по формуле: $V_{\text{сброса}} = ((3,14 * D_{\text{у}}^2) / 4) * (L * 2) * 2,5$

| № дог. | Наименование объекта | Адрес объекта | | D _у , мм | L, м | V сброса |
|--------|----------------------|---------------|----|---------------------|------|----------|
| 4040 | Многоквартирный дом | ул Советская | 69 | 125 | 42,4 | 2,60 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

В количестве 2,60

Представитель ТИ

(подпись)

Никоненко Е.О.

(Ф.И.О.)

Представитель абонента

(подпись)

Михеев А.А.

(Ф.И.О.)