

# Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск  
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)  
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39  
28-22-14

## АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 4 » 06 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11: инженер Некряч П.Е.  
(Должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации: председатель ТСЖ «Усова, 25в» Рахимова, Н. Н.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы \_\_\_\_\_, теплового пункта 1, системы отопления 1, водоподогревателя 1, ГВС 1 по адресу: ул. Усова, 25в

### Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса: \_\_\_\_\_  
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК-120 до \_\_\_\_\_

Тепловой пункт: ул. Усова, 25в; один  
(адрес, количество узлов)

Эlevator: Дш=10 мм Пломбиратор: № 71  
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления: смешанная

Водоподогреватель: 2ст. 8секций  
(количество ступеней, секций)

Калориферы \_\_\_\_\_  
(тип)

Схема подключения ГВС: договор: закр, факт: закр

### Результаты испытаний

Теплотрасса	в течение	мин.	-	падение давления(кгс\см <sup>2</sup> )
Тепловой пункт	<u>10кгс\см<sup>2</sup></u> в течение	<u>15</u>	мин.	<u>0</u> падение давления (кгс\см <sup>2</sup> )
Система отопления	<u>6кгс\см<sup>2</sup></u> в течение	<u>5</u>	мин.	<u>0</u> падение давления (кгс\см <sup>2</sup> )
Водоподогреватель	<u>10кгс\см<sup>2</sup></u> в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0</u> падение давления (кгс\см <sup>2</sup> )
ГВС	<u>10кгс\см<sup>2</sup></u> в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0</u> падение давления (кгс\см <sup>2</sup> )

Заключение: ИТП,СО, ВВП и система ГВС гидравлические испытания выдержали.

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».


Представитель ТИ  
ТФ ОАО ТГК-11

  
(подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
ИНСПЕКТОРОВ ТИ ТФ ОАО  
«ТГК-11»

инженер Некряч П.Е.  
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации

  
(подпись)

Председат. Рахимова  
(должность, Фамилия И.О.)